

DOCUMENTO OFICIAL FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOAS ORÇAMENTO Nº 53/2022

A Fundação Municipal de Saúde de Canoas torna pública a solicitação de orçamentos para a seleção de proposta vantajosa, com intuito de instruir o processo administrativo para a contratação de **MANUTENÇÃO DE EXTINTORES**, em atendimento às demandas da Fundação Municipal de Saúde de Canoas (FMSC).

Descrição	Apresentação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Manutenção nível 2 de extintor de água pressurizada de 10L	Serviço	6 unidades		
Manutenção nível 3 de extintor de água pressurizada de 10L	Serviço	6 unidades		
Manutenção nível 2 de extintor pó químico ABC 4Kg	Serviço	30 unidades		
Manutenção nível 3 de extintor pó químico ABC 4Kg	Serviço	30 unidades		
Manutenção nível 2 de extintor pó químico ABC 8Kg	Serviço	8 unidades		
Manutenção nível 3 de extintor pó químico ABC 8Kg	Serviço	8 unidades		
Manutenção nível 2 de extintor pó químico BC 4Kg	Serviço	4 unidades		
Manutenção nível 3 de extintor pó químico BC 4Kg	Serviço	4 unidades		

Total (ais) incluídos todos os impostos, taxas, fretes ou outras despesas se houver.

EMPRESA:
ENDEREÇO:
CNPJ:
FONE:

Validade do orçamento: indispensável que os preços sejam válidos por 60 (sessenta) dias.

Requisitos mínimos:

- A empresa que irá realizar as manutenções deve estar registrada no INMETRO;
- A empresa deve apresentar termo assinado pelo representante legal e pelo responsável pelos serviços de inspeção técnica e manutenção de extintores de incêndio atestando que as manutenções de nível 2 e 3 serão realizadas de acordo com as normativas do INMETRO e de acordo com a última versão da norma "ABNT NBR 12962:2016 Extintores de incêndio — Inspeção e manutenção".
- Ao retirar os extintores para manutenção, a empresa deverá deixar, em substituição, outros equipamentos com as mesmas características e em perfeitas condições de uso, evitando que o local fique desguarnecido de extintores durante o período em que o serviço estiver sendo executado;
- Após a execução do serviço de manutenção no extintor deverá ser colocado selo de conformidade do INMETRO, etiqueta com identificação do extintor e data da execução dos serviços;
- Os serviços de manutenção nível 2 (recarga) dos extintores de incêndio deverão ter garantia de 12(doze) meses, a contar da data de realização dos serviços;

DIÁRIO OFICIAL



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CANOAS - RIO GRANDE DO SUL

ANO 2022 - Edição 2793 - Data 26/05/2022 - Página 129 / 181

- Os serviços de manutenção nível 3 (teste hidrostático) dos extintores de incêndio deverão ter garantia de 5 (cinco) anos, a contar da data de realização dos serviços

Dos locais dos serviços: as manutenções serão realizadas na sede administrativa na Fundação Municipal de Saúde de Canoas, localizada na rua Gal. Salustiano, nº 678, Mal. Rondon, Canoas/RS.

Do prazo para a execução: 10 dias a contar do envio da ordem de serviço.

Condições de Pagamento: o pagamento será realizado mediante apresentação da Nota Fiscal, através de boleto bancário ou dados de conta para depósito.

A proposta deverá ser encaminhada ao e-mail compras@fmisc.rs.gov.br ou entregue no endereço Rua Gal. Salustiano, nº 678, Mal. Rondon, Canoas/RS.

Cópias da presente solicitação poderão ser obtidas através do site <http://www.fmisc.rs.gov.br/>.

DEVOLVER ESTA PROPOSTA ATÉ 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS A CONTAR DA DATA DA PUBLICAÇÃO.

Data da emissão da proposta: ____/____/____

Assinatura do proponente

Assinatura do funcionário e matrícula FMSC